

**АКТ  
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ  
ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
К 2023– 2024 УЧЕБНОМУ ГОДУ**

Полное наименование образовательной организации  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Адрес образовательной организации, телефон  
352900, Краснодарский край, город Армавир, улица Карла Либкнехта, 48,  
8(86137)3-24-50, armdvoretts@yandex.ru

Фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации  
директор Готова Рузана Руслановна

В соответствии с постановлением (распоряжением) главы администрации «Об образовании межведомственной комиссии для проведения оценки готовности образовательных организаций, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, расположенных на территории муниципального образования город Армавир к 2023-2024 учебному году» от "09"июня 2023года № 110-р проверка проводилась комиссией в составе:

| Должность                    | Фамилия, имя, отчество                                                                                                                                 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гуреев Игорь Евгеньевич      | заместитель главы муниципального образования город Армавир, председатель комиссии                                                                      |
| Мирчук Тамара Владимировна   | начальник управления образования администрации муниципального образования город Армавир, заместитель председателя комиссии                             |
| Мачулин Юрий Олегович        | главный специалист управления образования администрации муниципального образования город Армавир, секретарь комиссии                                   |
| Наливайко Андрей Анатольевич | начальник ОВО по городу Армавиру — филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю», майор полиции                                                  |
| Латий Елена Викторовна       | начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе Армавиरे, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах |



|                              |                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стасевич Сергей Николаевич   | начальник отделения ПДН ОУУП и ПДН отдела МВД России по городу Армавиру, подполковник полиции                                 |
| Шальнев Сергей Александрович | начальник ОНДиПР города Армавира УНДиПР главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, подполковник внутренней службы |

**Комиссией установлено:**

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации), оформленных в установленном порядке:

Устав МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

(полное наименование образовательной организации)

№ 1100 от "24" декабря 2015 г., (изм. № 557 от 22.08.2022г.)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление  
Серия 23-АЛ № 282602 от 25 января 2013 года, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации,

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией) № 23-АЛ № 282604 от 25 января 2013г.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной "29" января 2016г., регистрационный № Л035-01218-23/00244329, срок действия лицензии: бессрочно;

выдана Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края  
(наименование органа, выдавшего лицензию)

2. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в приложении к лицензии:

а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные, платные): бесплатные

б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения:  
удовлетворительное

в) проектная допустимая численность обучающихся: 300 человек

г) численность обучающихся в организации: 3800 человек

(также указывается превышение допустимой численности обучающихся)

укомплектованность штата организации: 100% (согласно лицензии)

3. План подготовки организации к новому учебному году – в наличие и согласован установленным порядком.

4. Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности, установленной формы и выданной органом здравоохранения\* (при осуществлении медицинской деятельности): не требуется



(наименование документа, дата и №)

Наличие медицинского кабинета: нет

5. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся (если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом лечебной организации, надо указать договор или другой документ, подтверждающий медицинское обслуживание): не требуется

6. Наличие образовательной программы (образовательных программ) в соответствии с п. 5 ст. 14 Закона Российской Федерации "Об образовании": в наличии

7. Наличие проекта плана работы организации на новый 2023– 2024 учебный год и его краткая экспертиза: в наличии

8. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности организации: в наличии

9. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса:

а) обеспеченность обучающихся мебелью:

| Номер мебели по ГОСТам | Требуется | Фактически имеется | % обеспеченности | Маркировка мебели проведена/нет |
|------------------------|-----------|--------------------|------------------|---------------------------------|
| 0                      | 80        | 80                 | 100              | Маркировка проведена            |
| 1                      | 65        | 65                 | 100              |                                 |
| 2                      | 60        | 60                 | 100              |                                 |
| 3                      | 50        | 50                 | 100              |                                 |
| 4                      | 70        | 70                 | 100              |                                 |
| 5                      | 100       | 100                | 100              |                                 |

наличие специализированной мебели нет;

наличие специализированных столов, стульев (кресел) для занятий с использованием ПЭВМ нет;

б) специальное оборудование:

наличие и функционирование вытяжного шкафа в специализированных кабинетах: нет, в лаборантской: нет;

наличие аптечки для оказания первой медицинской помощи в кабинетах в наличии, в спортивном зале: нет;

10. Организация питьевого режима: соответствует санитарным нормам

стационарные питьевые фонтанчики 2 ед., оборудование питьевых фонтанчиков ограничительным кольцом 2шт;

вода расфасованная в емкости: наличие документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность:-----, достаточность чистой посуды (стеклянной, фаянсовой – в обеденном зале и одноразовых стаканчиков – в учебных помещениях) -----, наличие отдельных промаркированных подносов для чистой и использованной стеклянной или фаянсовой посуды -----, контейнеров – для сбора использованной посуды одноразового применения;

11. Наличие спортивного зала: нет, площадь -----, состояние:-----

наличие спортивных -----, раздевальных для мальчиков ----- и девочек -----.

наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме, его состояние:-----



спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование: нет  
(покрытие спортивно-игровых площадок: норма – твердое, предусмотрен дренаж)

12. Наличие библиотеки: нет  
число книг -----.

13. Наличие актового зала: да, число посадочных мест -----, состояние: неудовлетворительное

14. Здания и сооружения:

Количество: 1(один), техническое состояние: удовлетворительное,  
наличие трещин: отсутствует, наличие аварийного здания: нет  
состояние потолков и стен помещений (гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком, отделка каких помещений не позволяет проводить уборку влажным способом и с применением дезинфицирующих средств – указать где не соблюдаются данные требования): гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком

Качество ремонтных работ при подготовке к учебному году:  
капитальный ремонт (вид работ) -----  
качество(удовл/неудовл) -----  
потребность: требуется капитальный ремонт актового зала и подвальных помещений.

кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков -----

текущий ремонт-выполнены частичные ремонтные работы  
качество-удовлетворительное  
потребность- нет

кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков выполнены собственными силами учреждения

15. Тип освещения в организацииб смешанное (энергосберегающие люминесцентные светильники)  
наличие местного освещения классных досок: в наличии, станков в мастерских трудового обучения------

16. Обеспечены ли учебные заведения освещением по норме:  
результаты инструментальных замеров уровня искусственной освещенности: № 3060, дата 22.05.2018, наименование аккредитованной организации, проводившей замеры: ООО «Югполис» г.Краснодар

17. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и номер акта) 24.06.2022., № 28-2022 ООО «Южкоммунэнерго»

18. Наличие и состояние:

Водоснабжение: удовлетворительное, центральное

Газоснабжение: -----

Электроснабжение: удовлетворительное, центральное

Канализация удовлетворительное, центральная

наличие раковин в помещениях для рисования, занятий по химии, физике, в мастерских, в помещениях медицинского назначения (нужное подчеркнуть).

наличие теплых туалетов: наличие

наличие туалетов для девочек и мальчиков на каждом этаже: наличие, оборудование туалетов: кабинками с дверями: наличие, запас средств личной гигиены (необходимый, фактический): наличие.



наличие выделенного места для хранения всего уборочного инвентаря (кроме инвентаря, предназначенного для уборки помещений пищеблока и медицинского назначения), которое оборудовано шкафом: наличие.

здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: оборудованы

19. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в организации: отсутствует

20. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией:

площадь участка 1729 кв. м,

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: отсутствуют

сбор мусора осуществляется в контейнеры общего пользования по ул. Комсомольской.

учебно-опытный участок и его характеристика: отсутствует

21. Паспорт безопасности организации от 30.09.2020 г, оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от 15.07.2022г. оформлена.

Наличие и исправность АПС и СОУЭ: имеется, соответствует требованиям

Система пожарной сигнализации: Гранд Магистр 20, Стрелец Мониторинг

(тип (вид) пожарной сигнализации)

оборудование для дублирования сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделения пожарной охраны без участия персонала объекта: имеется, передачу сигнала: обеспечивает

Наличие и исправность противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения: имеется, соответствует требованиям

Наличие и соответствие эвакуационных выходов: имеется, соответствует требованиям

Наличие и соответствие путей эвакуации: имеется, соответствует требованиям

Наличие распорядительной и иной документации в области пожарной безопасности (распоряжения, приказы, удостоверения и т.д.): имеется, соответствует требованиям

Соблюдение иных требований пожарной безопасности: выполняются

22. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности организации в соответствии с требованиями действующего законодательства: выполнены;

**Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций:**

-паспорт антитеррористической безопасности объекта: имеется 30.09.2020 г,

мероприятия выполнены, кроме п.5, актуализирован.

(имеется/не имеется, когда утвержден, информация о выполнении мероприятий паспорта)

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к **четвертой** категории опасности, осуществляются следующие мероприятия:  
а) назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы



войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации):

Ответственное лицо – заместитель директора по АХР Андриющенко И.А.(приказ №01-08/18 от 09.01.2023г.;

обучения работников объекта (территории) действиям в условиях угрозы совершения или при совершении террористического акта:

Директор МБУ ДО ДДЮТ Готова Р.Р. (удостоверение от 18.10.2022г.№232417827072); Андриющенко И.А.(удостоверение от 18.10.2022г.№232417827071);

подготовки и переподготовки должностных лиц по вопросам работы со служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории), и служебной информацией ограниченного распространения об антитеррористической защищенности объекта (территории):

Директор МБУ ДО ДДЮТ Готова Р.Р. (удостоверение от 18.10.2022г.№232417827072); Андриющенко И.А.(удостоверение от 18.10.2022г.№232417827071);

обеспечения достаточного уровня подготовки должностных лиц и персонала объектов (территорий) по вопросам выявления и предупреждения применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений:

Директор МБУ ДО ДДЮТ Готова Р.Р. (удостоверение от 18.10.2022г.№232417827072); Андриющенко И.А.(удостоверение от 18.10.2022г.№232417827071);

б) разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта:

Имеется, размещены на этажах учреждения;

в) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием;

Возложено на частную охранную организацию ООО ОП «БИЗОН – САШ» (контракт от 25.07.2023г. № 02-ЭА)

г) оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии:

Оснащено, исправно (договор от 17.01.2023г. №27000260; договор от 17.01.2023г. №116-7);

д) оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации:

Отсутствует

е) проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

Журнал в наличие (дата проведения инструктажа 24.04.2023г)

ж) периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;

Обход проводится, наличие журнала

з) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий);

Тренировки проводятся (приказ от 12.04.2023г. № 01-08/77, акт от 24.04.2023г.)

и) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории):



Возложено на частную охранную организацию ООО ОП «БИЗОН – САШ» (контракт от 25.07.2023г. № 02-ЭА)

к) осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий):

Ответственное лицо – Андрющенко И.А. (приказ № 01-08/17 от 09.01.2023г.)

л) размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации):

В наличие

м) оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения:

Имеется

н) организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

По телефонной связи (договор от 17.01.2023г. №27000260)

В отношении объектов (территорий) **третьей категории** опасности дополнительно к мероприятиям, осуществляются следующие мероприятия:

а) оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации;

Имеется 8 камер (2 внутри помещения, 6 по периметру территории, запись более 30 календарных дней. Охранная сигнализация отсутствует)

б) обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны: Обеспечивается силами частной охранной организации круглосуточно, ежедневно. (контракт от 25.07.2023года №02-ЭА). ОВО по городу Армавиру-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю» (договор от 17.01.2023г. №27000260)

в) оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

Отсутствует

г) оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны); оборудован на 1 этаже

д) оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями.

Оснащено средствами ООО ОП «БИЗОН-САШ»

Основные недостатки:

- не оборудовано на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации;

- оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и



иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации

23. Готовность организации к зиме: централизованное отопление, состояние: удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы: август 2023 года.

24. Обеспеченность топливом в % к плану годовой потребности, его хранение (при необходимости): отсутствие необходимости.

25. Выполнение утвержденного плана мероприятий по подготовке к 2023– 2024 учебному году: выполнены.

26. Наличие на расстоянии менее 100 метров от здания организации торговых точек по реализации алкогольной продукции и табака (указать наименование, адрес торгового предприятия).

27. Замечания и предложения комиссии (включая расшифровку предписаний органов надзорной деятельности с указанием примерной даты исправления нарушений): \_\_\_\_\_


28. Заключение комиссии о готовности организации к новому учебному году


*Готова к 2023-2024 учебному году*

Акт составлен \_\_\_\_\_ числа \_\_\_\_\_ месяца \_\_\_\_\_ года


Председатель комиссии \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Члены комиссии:

| Должность                                                                                                                     | Место печати                                                                         | Подпись                                                                               | Ф.И.О.                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| заместитель главы муниципального образования город Армавир<br>председатель комиссии                                           |  |                                                                                       | Гуреев<br>Игорь Евгеньевич       |
| начальник управления образования администрации муниципального образования город Армавир,<br>заместитель председателя комиссии |  |  | Мирчук<br>Тамара<br>Владимировна |
| главный специалист управления                                                                                                 |                                                                                      |  | Мачулин<br>Юрий Олегович         |





|                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| образования администрации<br>муниципального образования город<br>Армавир, секретарь комиссии                                                                             |  | Наливайко<br>Андрей<br>Анатольевич |
| начальник ОВО по городу<br>Армавиру — филиал ФГКУ «УВО<br>ВНГ России по Краснодарскому<br>краю», майор полиции                                                           |                                                                                    |                                    |
| начальник Территориального<br>отдела Управления<br>Роспотребнадзора по<br>Краснодарскому краю в городе<br>Армавире, Успенском,<br>Новокубанском, Отрадненском<br>районах |  | Латий<br>Елена Викторовна          |
| начальник отделения ПДН ОУУП и<br>ПДН отдела МВД России по городу<br>Армавиру, подполковник полиции<br>(по согласованию)                                                 |                                                                                    |                                    |
| начальник ОНДиПР города<br>Армавира УНДиПР главного<br>управления МЧС России по<br>Краснодарскому краю,<br>подполковник внутренней службы<br>(по согласованию)           |  | Шальнев<br>Сергей<br>Александрович |